

**IZBA ADMINISTRACJI
SKARBOWEJ W
RZESZOWIE**



UNP: 1801-20-084312

Znak sprawy: 1801-ILZ1.261.48.2020

**Wyjaśnienie treści
Zapytania ofertowego z dnia 27.08.2020 r.**

Dotyczy: Postępowanie w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) tj.: zapytanie ofertowe, pn.: „Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych oraz demontaż niesprawnych urządzeń klimatyzacyjnych w jednostkach Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie”.

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie, jako Zamawiający, udziela wyjaśnień na zapytanie do treści Zapytania ofertowego.

Wyjaśnienia nr 1

Pytanie nr 1:

Czy dopuszcza się zaoferowanie klimatyzatorów innego producenta niż Fujitsu ?

Odpowiedź 1:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż klimatyzatorów producenta Fujitsu.

Pytanie nr 2:

Należy zaoferować klimatyzatory ściennie, podsufitowe czy kasetonowe?

Odpowiedź 2:

Dla lokalizacji OC Kolejowy Medyka – klimatyzator montowany w suficie podwieszanym – kasetonowy. Dla pozostałych lokalizacji – klimatyzatory ściennie.

Pytanie nr 3:

Proszę podać następującą informację dotyczące 3 klimatyzatorów, które należy zdemontować:

- 1) proszę podać producenta oraz model klimatyzatorów , które należy zdemontować
- 2) czy można wykorzystać istniejącą instalację chłodniczą, skroplin i elektryczną klimatyzatorów, które należy zdemontować
- 3) czy można wykorzystać istniejącą konstrukcję wsporczą klimatyzatorów, które należy zdemontować

- 4) gdzie oraz na jakiej wysokości zamontowane są jednostki zewnętrzne, które należy zdemontować
- 5) czy można wykorzystać instalację trasy do prowadzenia instalacji po zdemontowanych klimatyzatorach
- 6) czy nowe jednostki zewnętrzne i wewnętrzne będą montowane w tym samym miejscu co zdemontowane

Odpowiedź 3:

- 1) OC Korczowa – istniejący model: McQuay, model urządzenia wewnętrznego: MWM015F-AF AH, US Lubaczów – Daikin FTKS 35CVMB (jednostka wewnętrzna), OC Medyka (drogowy) –AUX ASW-H 12A4/FAR 1DI-EU (jednostka wewnętrzna).
- 2) Zamawiający zaleca wykonanie nowej instalacji chłodniczej, skroplin, natomiast podłączenie do instalacji elektrycznej może nastąpić do istniejącego zasilania, chyba że okaże się niezbędnym wykonanie nowego.
- 3) Należy przewidzieć montaż nowej konstrukcji wsporczej.
- 4) US Lubaczów- Jednostka zewnętrzna montowana na ścianie zewnętrznej na wys. ok 3 m (parter budynku). OC Korczowa – jednostka zewnętrzna zamontowana jest na wysokości drugiego piętra na ścianie zewnętrznej, OC Medyka (drogowy) – Jednostka zewnętrzna zamontowana na dachu metalowego kontenera zlokalizowanego w hali na wys. ok 3 m od podłoża,
- 5) Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejących tras prowadzenia instalacji.
- 6) Lokalizacja jednostek w miarę możliwości w tych samych miejscach.

Pytanie nr 4:

Proszę o udostępnienie rzutów pomieszczeń, w których montowane będą klimatyzatory. Również rzuty pomieszczeń objęte zamówieniem prawa opcji.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający nie dysponuje rzutem pomieszczeń.

Pytanie nr 5:

Gdzie należy odprowadzić skropliny dla każdego z klimatyzatorów? Proszę podać tę informację również dla Zamówienia prawa opcji.

Odpowiedź nr 5:

Skropliny należy odprowadzić analogicznie do obecnie funkcjonującego rozwiązania. W lokalizacji OC Medyka (drogowy)– skropliny odprowadzane wewnątrz hali do kratki ściekowej (oddalonej ok 5 m od pomieszczenia docelowego). W lokalizacji OC Medyka kolejowy - na zewnątrz. W budynku znajdują się przyłącza do tego przeznaczone.

Pytanie nr 6:

Skropliny można odprowadzić grawitacyjnie czy trzeba zamontować pompki skroplin dla każdego z klimatyzatorów? Proszę podać tę informację również dla Zamówienia prawa opcji.

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający nie posiada informacji w tym zakresie.

Pytanie nr 7:

Na którym piętrze znajdują się pomieszczenia, w których należy zamontować klimatyzatory. Proszę podać tę informację również dla Zamówienia prawa opcji.

Odpowiedź nr 7:

US Lubaczów- pomieszczenie znajduje się na parterze. OC Korczowa – pomieszczenie znajduje się na wysokości drugiego piętra. OC Medyka (drogowy)- pomieszczenie (kontener) znajduje się w hali RTG do prześwietlania pojazdów, na poziomie terenu. OC Medyka kolejowy – pomieszczenie znajduje się na parterze. Lokalizacja pomieszczeń dla prawa opcji zostanie wskazana w przypadku skorzystania z prawa opcji.

Pytanie nr 8:

W OPZ jest informacja, że jednostkę zewnętrzną należy zamontować na elewacji/dachu. Dla których pomieszczeń jednostkę zewnętrzną należy zamontować na elewacji, dla których na dachu? Czy decyzja w tym zakresie należy do Wykonawcy?. Proszę podać tę informację również dla Zamówienia prawa opcji.

Odpowiedź nr 8:

US Lubaczów- jednostka zewnętrzna montowana na elewacji, OC Korczowa - jednostka zewnętrzna montowana na elewacji, OC Medyka (drogowy) – jednostka zewnętrzna montowana na dachu pomieszczenia (kontener metalowy) na wys. ok 3 m od poziomu terenu. OC Medyka kolejowy – lokalizację należy uzgodnić na miejscu, dach budynku parterowego. Lokalizacja jednostki dla prawa opcji zostanie wskazana w przypadku skorzystania z prawa opcji.

Pytanie nr 9:

Jaki jest dach na którym należy zamontować jednostkę zewnętrzną płaski czy skośny , z czego jest wykonany na jakiej znajduje się wysokości oraz proszę podać liczbę kondygnacji budynku , czy jest możliwość wejścia na dach przez właz dachowy i jakie są jego wymiar. Proszę podać tę informację również dla Zamówienia prawa opcji.

Odpowiedź nr 9:

OC Medyka (drogowy) – informacja w tym zakresie w odpowiedzi 3 pkt 4. OC Medyka (kolejowy) - lokalizacja jednostki zewnętrznej uzgodnić na miejscu – budynek parterowy, dach skośny, pokryty dachówką, dostęp na dach po drabinie. Lokalizacja jednostek dla prawa opcji zostanie wskazana w przypadku skorzystania z prawa opcji.

Pytanie nr 10:

Gdzie oraz w jakiej odległości od każdego z pomieszczeń znajduje się rozdzielnia elektryczna, z której należy zasilić klimatyzatory. Proszę podać tę informację również dla Zamówienia prawa opcji.

Odpowiedź nr 10:

OC Medyka kolejowy - Pomieszczenie w którym znajduje się rozdzielnia elektryczna znajduje się obok serwerowni. Odległość to ok. 5 m. W pozostałych lokalizacjach podłączenie do instalacji

elektrycznej może nastąpić do istniejącego zasilania, chyba że okaże się niezbędnym wykonanie nowego. Lokalizacja pomieszczeń dla prawa opcji zostanie wskazana w przypadku skorzystania z prawa opcji.

Pytanie nr 11:

Proszę podać orientacyjną długość instalacji chłodniczej dla każdego z klimatyzatorów. Proszę podać tę informację również dla Zamówienia prawa opcji.

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający nie jest w stanie wskazać długości instalacji chłodniczej.

Pytanie nr 12:

Proszę podać orientacyjną długość instalacji odprowadzenia skroplin dla każdego z klimatyzatorów. Proszę podać tę informację również dla Zamówienia prawa opcji.

Odpowiedź nr 12:

W lokalizacji OC Medyka (drogowy)– skropliny odprowadzane wewnątrz hali do kratki ściekowej (oddalonej ok 5 m od pomieszczenia docelowego). W pozostałych lokalizacjach Zamawiający nie jest w stanie wskazać długości instalacji skroplin.

Pytanie nr 13:

Proszę podać orientacyjną długość instalacji elektrycznej dla każdego z klimatyzatorów (relacji źródło rozdzielnia - jednostka wewnętrzna i relacji rozdzielnia - jednostka zewnętrzna). Proszę podać tę informację również dla Zamówienia prawa opcji.

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający nie jest w stanie wskazać długości instalacji elektrycznej.

Pytanie nr 14:

Instalację chłodniczą i instalację odprowadzenia skroplin należy prowadzić w korytkach czy w brzdach? Proszę podać tę informację również dla Zamówienia prawa opcji.

Odpowiedź nr 14:

Instalację chłodniczą i odprowadzenia skroplin należy prowadzić w korytkach.

Pytanie nr 15:

Instalację elektryczną zasilania klimatyzatorów należy prowadzić podtynkowo czy natynkowo w korytkach? Proszę podać tę informację również dla Zamówienia prawa opcji.

Odpowiedź nr 15:

Jeżeli jest możliwość, zasilić klimatyzator z istniejącego punktu, w innym razie instalację elektryczną prowadzić natynkowo w korytkach.

Pytanie nr 16:

Z czego wykonane są ściany oraz sufit w klimatyzowanych pomieszczeniach? Proszę podać tę informację również dla Zamówienia prawa opcji.

Odpowiedź nr 16:

OC Kolejowy Medyka –sufit podwieszany. W pozostałych lokalizacjach Zamawiający nie jest w stanie wskazać rodzaju materiału wykonania ścian i sufitu.

Pytanie nr 17:

Jaka jest wymagana wydajność chłodnicza klimatyzatorów dla Zamówienia prawa opcji?

Odpowiedź nr 17:

Wymagana wydajność chłodnicza klimatyzatorów dla pomieszczeń w jednostkach IAS w Rzeszowie w ramach uruchomienia prawa opcji wynosi 7,0 kW

Pytanie nr 18:

Czy w zakresie Zamówienia prawa opcji będzie demontaż?

Odpowiedź nr 18:

Przy zastosowaniu prawa opcji wymagany jest również demontaż niesprawnego urządzenia wraz z jego utylizacją.

Wyjaśnienia nr 2

Pytanie nr 1:

W zapytanie ofertowym w punkcie 4 rozdziału III jest informacja, że w zakresie zadania jest zaprojektowanie oraz inwentaryzacja. Co powinno wchodzić w skład projektu, który należy przedłożyć Zamawiającemu?

Odpowiedź nr 1:

Zapis co do zaprojektowania i inwentaryzacji, o którym mowa w pkt. 4 rozdziału III Zapytania ofertowego został umieszczony w wyniku omyłki pisarskiej. Zamawiający nie wymaga sporządzenia projektu czy inwentaryzacji.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający posiada rzuty pomieszczeń w formacie „dwg”?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający nie dysponuje rzutem pomieszczeń w formacie dwg.

Wyjaśnienia nr 3

Pytanie nr 1:

mam pytanie odnośnie oferty "Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych oraz demontaż niesprawnych urządzeń klimatyzacyjnych w jednostkach Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie", ponieważ nigdzie nie znalazłem takiej informacji, chciałem zapytać o rodzaj jednostek wewnętrznych, będą to kasety czy ściennie? Pytanie dotyczy też zamówienia objętego prawem opcji.

Odpowiedź nr 1

Informacja w tym zakresie znajduje się w odpowiedzi na pytanie 2 – Wyjaśnienia nr 1.
W zamówieniu objętym prawem opcji należy przewidzieć jednostki ściennie.

Zamawiający informuje, że pytanie oraz udzielona odpowiedź staje się integralną częścią Zapytania ofertowego i jest wiążąca dla Wykonawców przy składaniu ofert.

Z up. Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Naczelnik Wydziału
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego: www.podkarpackie.kas.gov.pl
2. A/a