



Krajowa Administracja
Skarbowa

Rzeszów, dnia 10 marca 2020 r.

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W RZESZOWIE



UNP: 1801-20-026961

Znak sprawy: 1801-ILZ1.260.12.2019

Wyjaśnienia 29, 53, 56

Dotyczy postępowania: **„Budowa Oddziału Celnego w Przemysłu wraz z infrastrukturą kontrolno-magazynową dla potrzeb jednostek podległych Podkarpackiemu Urzędowi Celno-Skarbowemu w Przemysłu”.**

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie, jako Zamawiający, działając w myśl art. 38 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”, udziela wyjaśnień na zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

WYJAŚNIENIE NR 29

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający w § 1 ust. 1 pkt 5) Umowy nada dla zdania pierwszego następującą treść: „W przypadku komunikacji w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, przyjmuje się, że przesyłka została skutecznie doręczona w dniu odbioru przez adresata lub, w przypadku niepodjęcia w terminie, w ostatnim dniu, kiedy takie podjęcie było możliwe do dokonania.”?

Odpowiedź nr 1.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 1 ust. 1 pkt 5 Wzoru umowy.

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający w § 2 ust. 6 Umowy doda do dotychczasowej treści zapis: „Zdania poprzedzające niniejszego ustępu nie dotyczą wykonywania robót dodatkowych i zamiennych, a także robót wynikających z błędów i braków dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego.”?

Odpowiedź nr 2.

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił przy Modyfikacji nr 2 SIWZ. Dokonano modyfikacji treści § 2 ust. 6 Załącznika nr 4 do SIWZ (Wzór umowy po zmianie z dnia 21.02.2020 r.) w następujący sposób: „Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały ujęte w dokumentacji, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy celem właściwego, zgodnego z przepisami prawa budowlanego oraz właściwego dla przeznaczenia i nałożonej funkcji użytkowania obiektów budowlanych, z uwzględnieniem projektu. Koszty wykonania tych robót Wykonawca winien ująć w ofercie w zakładanym ryzyku z tytułu rozliczenia ryczałtowego zadania. Zdania poprzedzające niniejszego ustępu nie dotyczą wykonywania robót dodatkowych i zamiennych uregulowanych w § 13 niniejszej Umowy”.

Pytanie nr 3.

Czy Zamawiający w § 2 ust. 13 pkt 8) Umowy zmieni słowa „na żądanie Zamawiającego” na słowa „na uzasadnione żądanie Zamawiającego”?

Odpowiedź nr 3.

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił przy Modyfikacji nr 2 SIWZ. Dokonano modyfikacji treści § 2 ust. 13 pkt 8 Załącznika nr 4 do SIWZ (Wzór umowy po zmianie z dnia 21.02.2020 r.) w następujący sposób: „na uzasadnione żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni na swój koszt wykonanie badań laboratoryjnych, dostarczenie oprzyrządowania i zapewnienie potencjału ludzkiego w celu sprawdzenia jakości użytych materiałów do wykonania zamówienia oraz jakości wykonanych robót,”

Pytanie nr 4.

Czy Zamawiający w § 2 ust. 14 pkt 2) Umowy usunie słowa „oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską”?

Odpowiedź nr 4.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 2 ust. 14 pkt 2 Wzoru umowy.

Pytanie nr 5.

Czy Zamawiający w § 2 ust. 15 Umowy dla ostatniego zdania nada następującą treść: „Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, w której Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnik spółki cywilnej), a także nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze (m.in. Kierownik kontraktu, Kierownik budowy, Kierownik robót).”?

Odpowiedź nr 5.

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił przy Modyfikacji nr 2 SIWZ. Dokonano modyfikacji treści § 2 ust. 15 Załącznika nr 4 do SIWZ (Wzór umowy po zmianie z dnia 21.02.2020 r.) w następujący sposób: „Na zasadzie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia tj. pracowników budowlanych wykonujących roboty budowlane pod kierownictwem Kierownika Budowy lub Kierowników robót, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.) – dalej „KP”. W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić, że wynagrodzenie takiej osoby nie jest niższe niż określone w obowiązujących przepisach. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, w której Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnik spółki cywilnej), a także nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze (m.in. Kierownik kontraktu, Kierownik budowy, Kierownik robót”.

Pytanie nr 6.

Czy Zamawiający w § 2 ust. 22 Umowy zmieni słowa „w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie” na słowa „w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie krótszym niż 14 dni)”?

Odpowiedź nr 6.

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił przy Modyfikacji nr 2 SIWZ. Dokonano modyfikacji treści § 2 ust. 22 Załącznika nr 4 do SIWZ (Wzór umowy po zmianie z dnia 21.02.2020 r.) w następujący sposób: „W trakcie realizacji umowy na każde pisemne wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie - nie krótszym niż 14 dni, Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody/dowód, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia osoby bezrobotnej wykonującej pracę przy realizacji umowy w szczególności: ...”

Pytanie nr 7.

Czy Zamawiający nada dla § 3 ust. 12 Umowy następującą treść: „Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady istotne, które nadają się do usunięcia, to Zamawiający może wstrzymać odbiór robót do czasu usunięcia wad istotnych w ustalonym terminie.”?

Uzasadniając powyższą zmianę Wykonawca wskazuje, że zgodnie z przepisami i orzecznictwem wady nieistotne nie mogą być podstawą do odmowy dokonania odbioru. Niezbędna jest korekta zapisu.

Odpowiedź nr 7.

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił przy Modyfikacji nr 2 SIWZ. Dokonano modyfikacji treści § 3 ust. 12 Załącznika nr 4 do SIWZ (Wzór umowy po zmianie z dnia 21.02.2020 r.) w następujący sposób: „Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady istotne, które nadają się do usunięcia, to Zamawiający może wstrzymać odbiór robót do czasu usunięcia wad w ustalonym terminie. Za okres usuwania wad przypadający po upływie terminu wykonania robót określonego w ust. 3 Umowy, zostanie naliczona przez Zamawiającego kara umowna, na zasadach określonych w § 10 niniejszej Umowy”.

Pytanie nr 8.

Czy Zamawiający nada dla zdania pierwszego w § 3 ust. 14 Umowy następującą treść: „Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad i usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru końcowego robót w przypadku uprzedniego występowania wad istotnych i niedokonania z tej przyczyny uprzednio odbioru robót.”?

Odpowiedź nr 8.

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił przy Modyfikacji nr 2 SIWZ. Dokonano modyfikacji treści § 3 ust. 14 Załącznika nr 4 do SIWZ (Wzór umowy po zmianie z dnia 21.02.2020 r.) w następujący sposób: „Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad i usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru końcowego robót w przypadku uprzedniego występowania wad istotnych i niedokonania z tej przyczyny uprzednio odbioru robót”.

Pytanie nr 9.

Czy Zamawiający w § 3 ust. 18 Umowy zmieni słowa „oraz termin ich usunięcia” na słowa „oraz termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni, o ile dłuższy termin nie jest uzasadniony względami technicznymi i organizacyjnymi”?

Odpowiedź nr 9.

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił przy Modyfikacji nr 2 SIWZ. Dokonano modyfikacji treści § 3 ust. 18 Załącznika nr 4 do SIWZ (Wzór umowy po zmianie z dnia 21.02.2020 r.) w następujący sposób: „Odbiór ostateczny następuje po dokonaniu przeglądu

pogwarancyjnego. Wykonawca, projektant, kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego wezwani przez inwestora biorą udziału w przeglądzie pogwarancyjnym. Strony w ramach przeglądu pogwarancyjnego sporządzają Protokół usterek i wad, w którym wskazują usterki, do których usunięcia zobowiązany jest wykonawca oraz termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni, o ile krótszy termin nie jest uzasadniony względami technicznymi i organizacyjnymi. Po usunięciu usterek sporządzany jest Protokół usunięcia usterek i wad który jest załącznikiem do Protokołu odbioru ostatecznego. Podpisany protokół Odbioru ostatecznego jest podstawą do zwrotu wszelkich zatrzymanych kaucji lub gwarancji zapłaty”.

Pytanie nr 10.

Czy Zamawiający usunie § 4 ust. 3 pkt 2) Umowy?

Uzasadniając powyższą zmianę, Wykonawca wskazuje, że w przypadku realizacji inwestycji w formule „buduj” nie odpowiada za dokumentację projektową.

Odpowiedź nr 10.

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie § 4 ust. 3 pkt 2) Wzoru umowy.

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił przy Modyfikacji nr 2 SIWZ. Dokonano modyfikacji treści § 4 ust. 3 pkt 2 Załącznika nr 4 do SIWZ (Wzór umowy po zmianie z dnia 21.02.2020 r.) w następujący sposób: „otrzymał Dokumentację projektową”.

Pytanie nr 11.

Czy Zamawiający usunie § 4 ust. 5 Umowy?

Uzasadniając powyższą zmianę, Wykonawca wskazuje, że ten zapis w ogóle nie jest powiązany z zapisem, do którego odnosi się jego treść.

Odpowiedź nr 11.

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił przy Modyfikacji nr 2 SIWZ. Dokonano modyfikacji treści § 4 ust. 5 Załącznika nr 4 do SIWZ (Wzór umowy po zmianie z dnia 21.02.2020 r.) w następujący sposób: § 4 ust. 5 został skreślony (usunięty).

Pytanie nr 12.

Czy Zamawiający usunie ostatnie zdania w § 4 ust. 6 i § 4 ust. 7 Umowy?

Odpowiedź nr 12.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 4 ust. 6 i § 4 ust. 7 Wzoru umowy.

Pytanie nr 13.

Czy Zamawiający nada dla zdania pierwszego w § 4 ust. 8 Umowy następującą treść: „Wykonawca może przystąpić do wykonania robót zamiennych, zaproponowanych przez Zamawiającego po zatwierdzeniu protokołu konieczności dla robót zamiennych przez Zamawiającego i Wykonawcę.”?

Odpowiedź nr 13.

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił przy Modyfikacji nr 2 SIWZ. Dokonano modyfikacji treści § 4 ust. 8 Załącznika nr 4 do SIWZ (Wzór umowy po zmianie z dnia 21.02.2020 r.) w następujący sposób: „Wykonawca może przystąpić do wykonania robót zamiennych, zaproponowanych przez Zamawiającego po zatwierdzeniu protokołu konieczności dla robót zamiennych przez Zamawiającego i Wykonawcę, jeżeli zmiany te nie wpłyną na trwałość, wartość użytkową, techniczną i estetyczną obiektu, a także nie spowodują wydłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy wykonanie robót zamiennych, proponowanych przez

Zamawiającego, będzie wiązało się ze zmianą przekazanej Dokumentacji projektowej, przygotowanie nowego projektu i uzgodnienie go spoczywa na Zamawiającym”.

Pytanie nr 14.

Czy Zamawiający w § 6 ust. 1 Umowy zmieni słowa „7 dni roboczych” na słowa „14 dni roboczych”?

Odpowiedź nr 14.

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił przy Modyfikacji nr 2 SIWZ. Dokonano modyfikacji treści § 6 ust. 1 Załącznika nr 4 do SIWZ (Wzór umowy po zmianie z dnia 21.02.2020 r.) w następujący sposób: „W terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo – finansowy, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot Umowy”.

Pytanie nr 15.

Czy Zamawiający w § 6 ust. 7, § 6 ust. 14 i § 6 ust. 15 Umowy zmieni słowa „3 dni roboczych” na słowa „7 dni roboczych”?

Odpowiedź nr 15.

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił przy Modyfikacji nr 2 SIWZ. Dokonano modyfikacji treści § 6 ust. 7 Załącznika nr 4 do SIWZ (Wzór umowy po zmianie z dnia 21.02.2020 r.) w następujący sposób: „W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zasadnych uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag”. Dokonano modyfikacji treści § 6 ust. 14 Załącznika nr 4 do SIWZ (Wzór umowy po zmianie z dnia 21.02.2020 r.) w następujący sposób: „Jeżeli Zamawiający lub Inspektor nadzoru inwestorskiego zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagań realizacyjnych opisanych w SIWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczególności dotyczące jego niezgodności z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego uwagi Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia Umowy”. Dokonano modyfikacji treści § 6 ust. 15 Załącznika nr 4 do SIWZ (Wzór umowy po zmianie z dnia 21.02.2020 r.) w następujący sposób: „Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia robót lub określonej terminowi zakończenia etapu robót, nie dotrzyma terminu określonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego”.

Pytanie nr 16.

Czy Zamawiający w § 6 ust. 18 pkt 1) Umowy zmieni słowa „w wyznaczonym terminie” na słowa „w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 14 dni roboczych)”?

Odpowiedź nr 16.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 6 ust. 18 pkt 1 Wzoru umowy.

Pytanie nr 17.

Czy Zamawiający w § 7 ust. 1 pkt 7) Umowy doda do dotychczasowej treści zapis: „Wynagrodzenie ryczałtowe nie obejmuje wykonywania robót dodatkowych i zamiennych, a także robót wynikających z błędów i braków dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego.”?

Odpowiedź nr 17.

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił przy Modyfikacji nr 2 SIWZ. Dokonano modyfikacji treści § 7 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 4 do SIWZ (Wzór umowy po zmianie z dnia 21.02.2020 r.) w następujący sposób: „Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmiennie przez cały czas realizacji przedmiotu Umowy i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet, jeżeli w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów prac objętych dokumentacją, w tym w szczególności projektem budowlanym. Zapis nie dotyczy robót dodatkowych i zamiennych uregulowanych w § 13 Umowy z zastrzeżeniem postanowień § 13 ust. 32 Umowy”.

Pytanie nr 18.

Czy Zamawiający w § 7 ust. 1 pkt 17) Umowy zmieni słowa „W przypadku zakwestionowania” na słowa „W przypadku uzasadnionego zakwestionowania”?

Odpowiedź nr 18.

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił przy Modyfikacji nr 2 SIWZ. Dokonano modyfikacji treści § 7 ust. 1 pkt 17 Załącznika nr 4 do SIWZ (Wzór umowy po zmianie z dnia 21.02.2020 r.) w następujący sposób: „W przypadku uzasadnionego zakwestionowania przez Zamawiającego prawidłowości wystawionej przez Wykonawcę, lub odpowiednio przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę rachunku lub faktury VAT, termin zapłaty ulegnie wydłużeniu o czas niezbędny do usunięcia braków bez skutków materialno-prawnych dla Zamawiającego”.

Pytanie nr 19.

Czy Zamawiający w § 7 ust. 4 pkt 2) Umowy w zdaniu pierwszym zmieni słowa „wszystkich należności” na słowa „wszystkich wymagalnych należności”?

Odpowiedź nr 19.

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił przy Modyfikacji nr 2 SIWZ. Dokonano modyfikacji treści § 7 ust. 4 pkt 2 Załącznika nr 4 do SIWZ (Wzór umowy po zmianie z dnia 21.02.2020 r.) w następujący sposób: „Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich wymagalnych należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych należności, których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo”.

Pytanie nr 20.

Czy Zamawiający w § 7 ust. 4 pkt 9) Umowy nada dla zdania pierwszego następującą treść „Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z prawidłowo wystawioną fakturą VAT lub rachunkiem

dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 8, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów, przy czym wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia dotyczyć może wyłącznie kwoty, co do której Wykonawca nie przedstawi dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 8 Umowy.”?

Odpowiedź nr 20.

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił przy Modyfikacji nr 2 SIWZ. Dokonano modyfikacji treści § 7 ust. 4 pkt 9 Załącznika nr 4 do SIWZ (Wzór umowy po zmianie z dnia 21.02.2020 r.) w następujący sposób: „Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z prawidłowo wystawioną fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 8, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Termin płatności w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wynosi 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 8. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 4 pkt 8, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. Zatrzymanie płatności będzie do kwoty nie wyższej niż równowartość kwot wynikających z nieprzedłożonych dokumentów rozliczeniowych”.

Pytanie nr 21.

Czy Zamawiający w § 7 ust. 5 pkt 1) Umowy zmieni słowa „Wykonawca” na „Żadna ze Strona”, a słowa „zgody Zamawiającego” na słowa „zgody drugiej ze Stron”?

Odpowiedź nr 21.

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił przy Modyfikacji nr 2 SIWZ. Dokonano modyfikacji treści § 7 ust. 5 pkt 1 Załącznika nr 4 do SIWZ (Wzór umowy po zmianie z dnia 21.02.2020 r.) w następujący sposób: „Żadna ze Stron nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży; jakiegokolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody drugiej Strony.

Pytanie nr 22.

Czy Zamawiający nada dla § 7 ust. 5 pkt 4) Umowy następującą treść: „Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody drugiej Strony, są względem tej Strony bezskuteczne.”?

Odpowiedź nr 22.

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił przy Modyfikacji nr 2 SIWZ. Dokonano modyfikacji treści § 7 ust. 5 pkt 4 Załącznika nr 4 do SIWZ (Wzór umowy po zmianie z dnia 21.02.2020 r.) w następujący sposób: „Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody drugiej Strony, są względem tej Strony bezskuteczne”.

Pytanie nr 23.

Czy Zamawiający w § 8 ust. 21 Umowy zmieni słowa „21 dni roboczych” na słowa „14 dni roboczych”?

Odpowiedź nr 23.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 8 ust. 21 Wzoru umowy.

Pytanie nr 24.

Czy Zamawiający w § 10 ust. 1 pkt 1) Umowy zmieni słowa „z przyczyn leżących po stronie” na słowa „z winy”, a słowa „10 % całkowitego wynagrodzenia brutto” na słowa „5 % całkowitego wynagrodzenia brutto”?

Odpowiedź nr 24.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 10 ust. 1 pkt 1 Wzoru umowy.

Pytanie nr 25.

Czy Zamawiający w § 10 ust. 1 pkt 2) Umowy zmieni słowa „z przyczyn leżących po stronie” na słowa „z winy”, a słowa „0,005 % kwoty wynagrodzenia brutto” na słowa „0,001 % kwoty wynagrodzenia brutto”?

Odpowiedź nr 25.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 10 ust. 1 pkt 2 Wzoru umowy.

Pytanie nr 26.

Czy Zamawiający w § 10 ust. 1 pkt 3) Umowy zmieni słowa „z przyczyn leżących po stronie” na słowa „z winy”, słowa „0,002 % całkowitego wynagrodzenia brutto” na słowa „0,001 % całkowitego wynagrodzenia brutto”, a słowa „za każdy dzień opóźnienia” na słowa „za każdy dzień zwłoki”?

Odpowiedź nr 26.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 10 ust. 1 pkt 3 Wzoru umowy.

Pytanie nr 27.

Czy Zamawiający w § 10 ust. 1 pkt 4) Umowy zmieni słowa „z przyczyn leżących po stronie” na słowa „z winy”, a słowa „0,002 % całkowitego wynagrodzenia brutto” na słowa „0,001 % całkowitego wynagrodzenia brutto”?

Odpowiedź nr 27.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 10 ust. 1 pkt 4 Wzoru umowy.

Pytanie nr 28.

Czy Zamawiający w § 10 ust. 1 pkt 5) Umowy zmieni słowa „w wysokości 1% należnego Podwykonawcy wynagrodzenia brutto” na słowa „w wysokości 0,1% należnego Podwykonawcy wynagrodzenia brutto objętego brakiem zapłaty lub nieterminową zapłatą”?

Odpowiedź nr 28.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 10 ust. 1 pkt 5 Wzoru umowy.

Pytanie nr 29.

Czy Zamawiający w § 10 ust. 1 pkt 6), 7), 8), 9), 12) Umowy zmieni słowa „0,005 %” na słowa „0,001 %”?

Odpowiedź nr 29.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 10 ust. 1 pkt 6, 7, 8, 9, 12 Wzoru umowy.

Pytanie nr 30.

Czy Zamawiający w § 10 ust. 1 pkt 11), 15) Umowy zmieni słowa „5.000,00 zł” na słowa „1.000,00 zł”?

Odpowiedź nr 30.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 10 ust. 1 pkt 11 i 15 Wzoru umowy.

Pytanie nr 31.

Czy Zamawiający w § 10 ust. 1 pkt 13) Umowy zmieni słowa „0,05 %” na słowa „0,01 %”?

Odpowiedź nr 31.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 10 ust. 1 pkt 13 Wzoru umowy.

Pytanie nr 32.

Czy Zamawiający w § 10 ust. 1 pkt 14) Umowy zmieni słowa „10 %” na słowa „5 %”?

Odpowiedź nr 32.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 10 ust. 1 pkt 14 Wzoru umowy.

Pytanie nr 33.

Czy Zamawiający doda § 10 ust. 3[1] Umowy o następującej treści:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy następujące kary umowne:

- w przypadku opóźnienia w przekazaniu Terenu budowy – karę umowną w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu przewidzianego na przekazanie Terenu budowy;

-w przypadku opóźnienia w dokonaniu jakiegokolwiek odbioru przewidzianego w Umowie – karę umowną w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu odbioru w stosunku do terminu przewidzianego w Umowie na dokonanie tego odbioru przez Zamawiającego.”

Odpowiedź nr 33.

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił przy Modyfikacji nr 2 SIWZ. Dokonano modyfikacji treści § 10 ust. 3 Załącznika nr 4 do SIWZ (Wzór umowy po zmianie z dnia 21.02.2020 r.) w następujący sposób: do ust. 3 po pkt 1 dodano pkt 2 i 3 o treści: „2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy następujące kary umowne: - w przypadku opóźnienia w przekazaniu Terenu budowy – karę umowną w wysokości 0,005% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu przewidzianego na przekazanie Terenu budowy. 3) w przypadku opóźnienia w dokonaniu jakiegokolwiek odbioru przewidzianego w Umowie – karę umowną w wysokości 0,005% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu odbioru w stosunku do terminu przewidzianego w Umowie na dokonanie tego odbioru przez Zamawiającego”.

Pytanie nr 34.

Czy Zamawiający nada dla § 10 ust. 4 Umowy następującą treść: „Każda ze Stron ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego zastrzeżone kary umowne do pełnej wysokości faktycznie poniesionej szkody.”?

Odpowiedź nr 34.

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił przy Modyfikacji nr 2 SIWZ. Dokonano modyfikacji treści § 10 ust. 4 Załącznika nr 4 do SIWZ (Wzór umowy po zmianie z dnia 21.02.2020 r.) w następujący sposób: „Każda ze stron zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego zastrzeżone kary umowne do pełnej wysokości faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych korzyści”.

Pytanie nr 35.

Czy Zamawiający nada dla § 10 ust. 5 Umowy następującą treść: „Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty jej doręczenia adresatowi.”?

Odpowiedź nr 35.

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił przy Modyfikacji nr 2 SIWZ. Dokonano modyfikacji treści § 10 ust. 5 Załącznika nr 4 do SIWZ (Wzór umowy po zmianie z dnia 21.02.2020 r.) w następujący sposób: „Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Stronom. W przypadku przesłania noty obciążeniowej za pośrednictwem operatora pocztowego, przyjmuje się, że nota obciążeniowa została skutecznie doręczona po upływie 3 dni roboczych od dnia jej nadania w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018r., poz. 2188 tj. ze zm.)”.

Pytanie nr 36.

Czy Zamawiający w § 10 ust. 8 Umowy zmieni słowa „zwłoki” na słowa „opóźnienia”?

Odpowiedź nr 36.

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił przy Modyfikacji nr 2 SIWZ. Dokonano modyfikacji treści § 10 ust. 8 Załącznika nr 4 do SIWZ (Wzór umowy po zmianie z dnia 21.02.2020 r.) w następujący sposób: „W przypadku opóźnienia w terminowym dokonywaniu płatności przez Zamawiającego Wykonawca jest uprawniony do naliczenia od takich płatności odsetek ustawowych za opóźnienie”.

Pytanie nr 37

Czy Zamawiający w § 10 ust. 10 Umowy dla zdania pierwszego nada następującą treść: „Strony ustalają, że w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 pkt 3 i 4 Umowy, Zamawiający, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni na usunięcie uchybień, może zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi i obciążyć kosztami robót w całości Wykonawcę.”

Odpowiedź nr 37.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 10 ust. 10 Wzoru umowy.

Pytanie nr 38.

Czy Zamawiający w § 11 ust. 1 Umowy zmieni słowa „Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:” na słowa „Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu poniższych okoliczności:”?

Odpowiedź nr 38.

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił przy Modyfikacji nr 2 SIWZ. Dokonano modyfikacji treści § 11 ust. 1 Załącznika nr 4 do SIWZ (Wzór umowy po zmianie z dnia

21.02.2020 r.) w następujący sposób: „Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu poniższych okoliczności:...”

Pytanie nr 39.

Czy Zamawiający w § 11 ust. 1 pkt 3) Umowy doda do dotychczasowej treści następującą treść: „i nie usunie tego uchybienia mimo wyznaczenia przez Zamawiającego dodatkowego terminu (nie krótszego niż 7 dni) na usunięcie tego uchybienia”?

Odpowiedź nr 39.

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił przy Modyfikacji nr 2 SIWZ. Dokonano modyfikacji treści § 11 ust. 1 pkt 3 Załącznika nr 4 do SIWZ (Wzór umowy po zmianie z dnia 21.02.2020 r.) w następujący sposób: „Wykonawca bez zgody Zamawiającego wstrzymuje roboty na okres dłuższy niż 7 dni bez uzasadnienia i nie usunie tego uchybienia mimo wyznaczenia przez Zamawiającego dodatkowego terminu (nie krótszego niż 7 dni) na usunięcie tego uchybienia”;

Pytanie nr 40.

Czy Zamawiający w § 11 ust. 1 pkt 4) Umowy doda do dotychczasowej treści następującą treść: „i wyznaczenia przez Zamawiającego dodatkowego terminu (nie krótszego niż 7 dni) na usunięcie tego uchybienia”?

Odpowiedź nr 40.

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił przy Modyfikacji nr 2 SIWZ. Dokonano modyfikacji treści § 11 ust. 1 pkt 4 Załącznika nr 4 do SIWZ (Wzór umowy po zmianie z dnia 21.02.2020 r.) w następujący sposób: „Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy niezgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego Dokumentacją projektową oraz zasadami sztuki budowlanej pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiającego i wyznaczenia przez Zamawiającego dodatkowego terminu (nie krótszego niż 7 dni) na usunięcie tego uchybienia”;

Pytanie nr 41.

Czy Zamawiający nada dla § 11 ust. 1 pkt 5 Umowy następującą treść: „w przypadku 3-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub konieczności choćby jednokrotnej płatności bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na sumę większą niż 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy”?

Odpowiedź nr 41.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 11 ust. 1 pkt 5 Wzoru umowy.

Pytanie nr 42.

Czy Zamawiający w § 11 ust. 1 pkt 6) Umowy doda do dotychczasowej treści następującą treść: „i nie usunie tego uchybienia mimo wyznaczenia przez Zamawiającego dodatkowego terminu (nie krótszego niż 7 dni) na usunięcie tego uchybienia”?

Odpowiedź nr 42.

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił przy Modyfikacji nr 2 SIWZ. Dokonano modyfikacji treści § 11 ust. 1 pkt 6 Załącznika nr 4 do SIWZ (Wzór umowy po zmianie z dnia 21.02.2020 r.) w następujący sposób: „Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane na etapie postępowania przetargowego, bez

akceptacji Zamawiającego i nie usunie tego uchybienia mimo wyznaczenia przez Zamawiającego dodatkowego terminu (nie krótszego niż 7 dni) na usunięcie tego uchybienia”;

Pytanie nr 43.

Czy Zamawiający w § 11 ust. 1 pkt 7) Umowy doda do dotychczasowej treści następującą treść: „i Wykonawca nie usunie tego uchybienia mimo wyznaczenia przez Zamawiającego dodatkowego terminu (nie krótszego niż 7 dni) na usunięcie tego uchybienia”?

Odpowiedź nr 43.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 11 ust. 1 pkt 7 Wzoru umowy.

Pytanie nr 44.

Czy Zamawiający w § 11 ust. 1 pkt 8) Umowy zmieni słowa „uzasadnionym technicznie terminie” na słowa „uzasadnionym technicznie terminie (nie krótszym niż 7 dni)”?

Odpowiedź nr 44.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 11 ust. 1 pkt 8 Wzoru umowy.

Pytanie nr 45.

Czy Zamawiający w § 11 ust. 1 pkt 10) Umowy doda do dotychczasowej treści następującą treść: „i nie usunie tego uchybienia mimo wyznaczenia przez Zamawiającego dodatkowego terminu (nie krótszego niż 7 dni) na usunięcie tego uchybienia”?

Odpowiedź nr 45.

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił przy Modyfikacji nr 2 SIWZ. Dokonano modyfikacji treści § 11 ust. 1 pkt 10 Załącznika nr 4 do SIWZ (Wzór umowy po zmianie z dnia 21.02.2020 r.) w następujący sposób: § 11 ust. 1 pkt 10 został skreślony (usunięty).

Pytanie nr 46.

Czy Zamawiający w § 11 ust. 8 Umowy doda do dotychczasowej treści następujące zdanie: „W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcy przysługuje także prawo do wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, a także wynagrodzenie za zakupione i zamówione na potrzeby wykonywania przedmiotu Umowy materiały, urządzenia i wyposażenie.”?

Odpowiedź nr 46.

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił przy Modyfikacji nr 2 SIWZ. Dokonano modyfikacji treści § 11 ust. 8 Załącznika nr 4 do SIWZ (Wzór umowy po zmianie z dnia 21.02.2020 r.) w następujący sposób: „W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenia za wykonaną część Umowy”.

Pytanie nr 47.

Czy Zamawiający usunie § 11 ust. 9 Umowy?

Odpowiedź nr 47.

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie treści § 11 ust. 9 Wzoru umowy.

Pytanie nr 48.

Czy Zamawiający usunie § 12 ust. 5 Umowy?

Odpowiedź nr 48.

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie § 12 ust. 5 Wzoru umowy.

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił przy Modyfikacji nr 2 SIWZ. Dokonano modyfikacji treści § 12 ust. 5 Załącznika nr 4 do SIWZ (Wzór umowy po zmianie z dnia 21.02.2020 r.) w następujący sposób: „W przypadku nie wywiązania się z obowiązku określonego w ust. 4 wszelkie naprawy w okresie rękojmi i gwarancji wykonywane będą na koszt i ryzyko Wykonawcy”.

Pytanie nr 49.

Czy Zamawiający w § 12 ust. 7 Umowy zmieni słowa „w terminie wskazanym przez Zamawiającego” na słowa „w terminie przewidzianym w Umowie” ?

Odpowiedź nr 49.

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił przy Modyfikacji nr 2 SIWZ. Dokonano modyfikacji treści § 12 ust. 7 Załącznika nr 4 do SIWZ (Wzór umowy po zmianie z dnia 21.02.2020 r.) w następujący sposób: „Jeżeli Wykonawca nie usunie wad z tytułu rękojmi i gwarancji jakości w terminie przewidzianym w Umowie lub jeżeli wskutek wadliwie wykonanych robót wystąpią zjawiska zagrażające bezpieczeństwu, a roboty zabezpieczające nie zostaną podjęte przez Wykonawcę niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 7 dni od daty powiadomienia, Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do usunięcia wad pod rygorem zlecenia wykonania zastępczego. Jeżeli Wykonawca, pomimo wezwania, pozostaje w zwłoce trwającej dłużej niż 7 dni od dnia wezwania, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy”.

Pytanie nr 50.

Czy Zamawiający w § 12 ust. 8 Umowy usunie słowa „bez zastrzeżeń”?

Odpowiedź nr 50.

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił przy Modyfikacji nr 2 SIWZ. Dokonano modyfikacji treści § 12 ust. 8 Załącznika nr 4 do SIWZ (Wzór umowy po zmianie z dnia 21.02.2020 r.) w następujący sposób: „Okresy gwarancji i rękojmi udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać, co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę i liczone będą od dnia Odbioru końcowego robót”.

Pytanie nr 51.

Czy Zamawiający usunie § 12 ust. 11 Umowy?

Odpowiedź nr 51.

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił przy Modyfikacji nr 2 SIWZ. Dokonano modyfikacji treści § 12 ust. 11 Załącznika nr 4 do SIWZ (Wzór umowy po zmianie z dnia 21.02.2020 r.) w następujący sposób: § 12 ust. 11 został skreślony (usunięty).

Pytanie nr 52.

Czy Zamawiający w § 13 ust. 2 pkt 6 ppkt d) Umowy doda do dotychczasowej treści następujące słowa: „przy czym w takich przypadkach Strony przewidują również możliwość podwyższenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy.”?

Odpowiedź nr 52.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 13 ust. 2 pkt 6 ppkt d) Wzoru umowy.

Pytanie nr 53.

Czy Zamawiający w § 13 ust. 2 pkt 7 Umowy doda do dotychczasowej treści następujące słowa: „przy czym w takich przypadkach Strony przewidują również możliwość podwyższenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy.”?

Odpowiedź nr 53.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 13 ust. 2 pkt 7 Wzoru umowy.

Pytanie nr 54.

Czy Zamawiający w § 14 ust. 6 pkt 1) Umowy usunie słowa „bez zastrzeżeń”?

Odpowiedź nr 54.

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił przy Modyfikacji nr 2 SIWZ. Dokonano modyfikacji treści § 14 ust. 6 pkt 1 Załącznika nr 4 do SIWZ (Wzór umowy po zmianie z dnia 21.02.2020 r.) w następujący sposób: „70 % zabezpieczenia o równowartości kwoty zł (słownie:) w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane, tj. w terminie 30 dni od daty dokonania Odbioru końcowego wykonania Umowy przez Wykonawcę”,

Pytanie nr 55.

Czy Zamawiający w § 16 ust. 27 Umowy usunie słowa „bez zastrzeżeń”?

Odpowiedź nr 55.

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił przy Modyfikacji nr 2 SIWZ. Dokonano modyfikacji treści § 16 ust. 27 Załącznika nr 4 do SIWZ (Wzór umowy po zmianie z dnia 21.02.2020 r.) w następujący sposób: „Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać, co najmniej okresowi gwarancji udzielonemu przez Wykonawcę i liczone będą od dnia Odbioru końcowego robót”.

Pytanie nr 56.**Pozostałe pytania:**

Zamawiający podaje w SIWZ informację, że wyposażenia podane w pliku „1812. A PR WYPOSAŻENIE, nr opracowania 1812/PW/A” nie należy uwzględniać w ofercie. Prosimy zatem o potwierdzenie, że przedmiar zawiera wszystkie pozycje wyposażenia wyszczególnione na rysunkach wykończenia pomieszczeń

Odpowiedź nr 56.

Zamawiający potwierdza, że wyposażenie opisane w pliku 1812.A.PR WYPOSAŻENIE jest poza zakresem oferty.

Pytanie nr 57.

Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie zaznaczone na rysunkach przerywaną linią jest poza zakresem przetargu i nie należy uwzględniać do wycenienia

Odpowiedź nr 57.

Rodzaj linii, którą jest narysowane wyposażenie nie jest identyfikowane w żaden sposób z zakresem przetargu, np. przerywaną linią oznaczono regały, które są w zakresie przetargu.

Pytanie nr 58.

Na rysunku A164 wyposażenie ANPRS nie jest zaznaczone przerywaną linią tak jak pozostałe wyposażenie. Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie ANPRS jest poza zakresem.

Odpowiedź nr 58.

Wyposażenie meblowe pomieszczeń ANPRS jest poza zakresem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 59.

Na rysunku A165 wyposażenie pom. 0.12 Pomieszczenie socjalne nie jest zaznaczone przerywaną linią tak jak pozostałe wyposażenie. Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie tego pomieszczenia jest poza zakresem.

Odpowiedź nr 59.

Wyposażenie meblowe pomieszczeń POM.SOC (pom. 012) jest poza zakresem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 60.

Na rysunku A165 wyposażenie pom. 1.18 Zaplecze socjalne nie jest zaznaczone przerywaną linią tak jak pozostałe wyposażenie. Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie tego pomieszczenia jest poza zakresem

Odpowiedź nr 60.

Wyposażenie meblowe pomieszczeń POM.SOC (pom. 1.18) jest poza zakresem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 61.

Na rysunku A166 wyposażenie pom. 0.20 Szatnia damska nie jest zaznaczone przerywaną linią tak jak pozostałe wyposażenie. Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie tego pomieszczenia jest poza zakresem.

Odpowiedź nr 61.

Wyposażenie meblowe pomieszczeń POM.SOC (pom. 0.20) jest poza zakresem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 62.

Na rysunku A167 dot. Pomieszczenia 0.21 Węzeł sanitarny widoczne są lustra. Nie wykazano ich w przedmiarze wyposażenia. Prosimy o informację, czy lustra w łazienkach i innych pomieszczeniach gdzie będą one widoczne na rysunkach, należy uwzględnić w ofercie

Odpowiedź nr 62.

Tak. Lustra, jako elementy wykonywane równolegle z wykończeniem ściany, należy uwzględnić w ofercie zgodnie z projektem wykonawczym. Przedmiar, to dokument pomocniczy – nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 63.

Na rysunku A167a dot. wyposażenia w sanitariatach widoczne są poręcze dla niepełnosprawnych. Nie wykazano ich w przedmiarze wyposażenia. Prosimy o informację, czy poręcze dla osób niepełnosprawnych należy uwzględnić w ofercie

Odpowiedź nr 63.

Tak. Poręcze dla osób niepełnosprawnych należy uwzględnić w ofercie zgodnie z projektem wykonawczym. Przedmiar, to dokument pomocniczy – nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 64.

Ilość wyposażenia w pomieszczeniu 1.16 Sala szkoleniowa nie odpowiada ilości wyposażenia dla tego pomieszczenia w przedmiarze. Na rysunku ilość krzeseł Krz3 wynosi 30 szt., w przedmiarze jest 18. Na rysunku jest kosz Ko3, w przedmiarze jest Ko2. Na rysunku zaznaczono EKRAN, w przedmiarze go nie uwzględniono. Ilość biurek na rysunku: 2, w przedmiarze 6. Proszę o wyjaśnienie, czy wyposażenie, którego nie ma w przedmiarze a jest na rysunku należy uwzględniać? Czy brakujące w przedmiarze ilości należy uwzględnić w ofercie?

Odpowiedź nr 64.

Wyposażenie meblowe Sali szkoleniowej (pom. 1.16) jest poza zakresem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 65.

Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie budynku portierni nie wchodzi w zakres przetargu.

Odpowiedź nr 65.

Wyposażenie meblowe budynku portierni (pom. 1.16) jest poza zakresem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 66.

Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie budynku zaplecza sanitarnego nie wchodzi w zakres przetargu.

Odpowiedź nr 66.

Wyposażenie meblowe budynku zaplecza sanitarnego jest poza zakresem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 67.

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy uwzględniać w ofercie dostawy kontenerów w pomieszczeniu Gromadzenia Odpadów.

Odpowiedź nr 67.

Dostawa kontenerów w pomieszczeniu Gromadzenia Odpadów jest poza zakresem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 68.

Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie nie należy uwzględniać regałów wymienionych w opisie architektury pkt.5.14.

Odpowiedź nr 68.

Regały wymienione w opisie architektury pkt 5.14. znajdują się w zakresie przedmiotu zamówienia.

Informację w tym zakresie Zamawiający zamieścił w Modyfikacji nr 2 SIWZ w pliku o nr 5/2. Zamawiający udostępnił specyfikację wyposażenia „regały – magazyn” w pliku 5/2 – poz. 4.

Pytanie nr 69.

Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy uwzględnić koszty dostawy i montażu elementów małej architektury: kosze, ławki, stojaki na rowery.

Odpowiedź nr 69.

Tak. Do wyceny należy uwzględnić montaż elementów małej architektury.

Pytanie nr 70.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań zamiennych dla małej architektury?

Odpowiedź nr 70.

Tak. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań zamiennych, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w pkt 3.16 SIWZ.

Pytanie nr 71.

Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie należy uwzględnić dostawę i montaż wagi samochodowej.

Odpowiedź nr 71.

Tak. Zamawiający potwierdza, że w przedmiocie zamówienia jest waga samochodowa o parametrach:

Wagę samochodową należy wycenić zgodnie z rysunkiem detalu ZT14.

Waga fundamentowana zagłębiona, z pomostem stalowo – żelbetowym, prefabrykowanym. Pomost obramowany jest dwuteownikiem DT240. Posiada włącznik rewizyjny, który umożliwia czyszczenie przestrzeni pod wagą, bez potrzeby wyjmowania pomostu z użyciem ciężkiego dźwigu i udziału serwisu producenta.

Dane metrologiczne

Maksymalny zakres ważenia

60 Mg

Klasa dokładności

III (do rozliczeń handlowych)

Działka legalizacyjna i odczytowa

20 kg

Europejski certyfikat NMI

TC8569 i T8570

Wypożyczenie elektroniczne

Przetworniki tensometryczne

klasa C3, 30 t, zgodne z OIML R60

Temperatura pracy przetworników

-300C - +700C

Temperatura pracy miernika

-100C - +400C

Stopień ochrony przetworników

IP68

Transmisja sygnału

analogowa

Odległość waga – miernik wagowy

do 400 m

Okresowe przeglądy techniczne

nie wymaga

Zasilanie

typowe gniazdko wtyczkowe 230 V, 50 Hz, 20 W

Pytanie nr 72.

Prosimy o podanie rodzaju rdzenia, parametrów termicznych, grubości okładzin, kolorystyki okładziny wewnętrznej dla płyty warstwowej dla przegrody oznaczonej jako „S5v” na rys. A111

Odpowiedź nr 72.

Dla przegrody oznaczonej, jako „S5v” na rys. A111 - Płyty trapezowe o rdzeniu z pianki IPN, wyjątek stanowią pasy przy ścianach oddzielenia pożarowego, gdzie rdzeń powinien być

wykonany z wełny mineralnej zgodnie z rysunkiem elewacji A121, Kolorystyka okładziny wewnętrznej RAL9018. Specyfikacja zgodnie ze STWIORB B-09 - Prace elewacyjne.

Pytanie nr 73.

Prosimy o podanie rodzaju rdzenia, parametrów termicznych, grubości okładzin płyty warstwowej, kolorystyki okładziny wewnętrznej dla przegrody oznaczonej jako „S5h” na rys. A111.

Odpowiedź nr 73.

Dla przegrody oznaczonej, jako „S5h” na rys. A111 - Płyty trapezowe o rdzeniu z pianki IPN, wyjątek stanowią pasy przy ścianach oddzielenia pożarowego gdzie rdzeń powinien być wykonany z wełny mineralnej zgodnie z rysunkiem elewacji A121, Kolorystyka okładziny wewnętrznej RAL9018. Specyfikacja zgodnie ze STWIORB B-09 - Prace elewacyjne.

Pytanie nr 74.

Prosimy o podanie parametrów termicznych, grubości okładzin, profilacji okładziny zewnętrznej, kolorystyki okładziny wewnętrznej, dla płyty warstwowej oznaczonej jako „S4” na rys. A412

Odpowiedź nr 74.

W dokumentacji przetargowej brak rysunku A412, w związku z powyższym Zamawiający nie może odnieść się do zadanego pytania.

Pytanie nr 75.

Prosimy o podanie parametrów termicznych, grubości okładzin, kolorystyki okładziny wewnętrznej dla płyty warstwowej oznaczonej jako „S3” na rys. A412.

Odpowiedź nr 75.

W dokumentacji przetargowej brak rysunku A412, w związku z powyższym Zamawiający nie może odnieść się do zadanego pytania.

Pytanie nr 76.

Prosimy o wyjaśnienie sprzeczności. Na rys. A404 podano, że elewację garażu dla samochodów zatrzymanych należy wykonać z płyt warstwowych o profilu gładkim montowanym w układzie pionowym. Natomiast na rys. A406 wskazano, że elewację dla tego obiektu należy wykonać z płyty warstwowej o profilacji trapezowej montowanej w układzie poziomym. Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju rdzenia, parametrów termicznych, modułu, grubości okładzin, kolorystyki okładziny wewnętrznej, profilacji okładziny zewnętrznej oraz układu montażu dla płyty warstwowej na elewację dla tego obiektu.

Odpowiedź nr 76.

Dla garaży dla samochodów zatrzymanych należy przyjąć do wyceny zgodnie z rysunkiem A404 (projekt wykonawczy) płytę warstwową o profilu gładkim kolor RAL 7046 w układzie poziomym. Specyfikacja płyt warstwowych zgodnie ze STWIORB ST_B-09 - Prace elewacyjne.

Pytanie nr 77.

Prosimy o podanie rodzaju rdzenia, parametrów termicznych dla płyty warstwowej na elewacji obiektu oznaczonej jako „Fz3.2” oraz „Fz3.1 na rys. A501 „MGAZYN MAT. ZAGR. WYBUCH. RZUT PARTERU”.

Odpowiedź nr 77.

W obiektach oznaczonych, jako „Fz3.2” oraz „Fz3.1 na rys. A501 „MGAZYN MAT. ZAGR. WYBUCH. RZUT PARTERU” - Rodzaj płyt zgodnie z rysunkiem A504. Specyfikacja płyt warstwowych zgodnie ze STWIORB ST_B-09 - Prace elewacyjne.

Pytanie nr 78.

Prosimy o wyjaśnienie sprzeczności odnośnie elewacji z płyt warstwowych dla obiektu magazynu materiałów zagrożonych wybuchem. Na rys.504 wskazano, że elewację należy wykonać z płyt warstwowych o profilu gładkim montowanym w układzie poziomym – wynika to z rysunku oraz zostało to opisane. Natomiast na rys.A505 podano, że elewację należy wykonać z płyt warstwowych o profilacji trapezowej, grubości 120mm, montowanych w układzie pionowym – z rysunku wynika jednak, że montaż w układzie poziomym.

Odpowiedź nr 78.

Dla obiektu magazynu materiałów zagrożonych wybuchem - Rodzaj płyt zgodnie z rysunkiem A504. Specyfikacja płyt warstwowych zgodnie ze STWIORB ST_B-09 - Prace elewacyjne.

Pytanie nr 79.

Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju rdzenia, grubości, parametrów termicznych, modułu, profilacji okładziny zewnętrznej oraz układu montażu dla płyty warstwowej z której należy wykonać elewacji budynku magazynu materiałów zagrożonych wybuchem.

Odpowiedź nr 79.

Okładzina zewnętrzna oraz układ montażu dla płyty warstwowej - Rodzaj płyt zgodnie z rysunkiem A504. Specyfikacja płyt warstwowych zgodnie ze STWIORB ST_B-09 - Prace elewacyjne.

Pytanie nr 80.

Prosimy o podanie rodzaju, grubości i charakterystycznych parametrów warstw dla przegrody oznaczonej „S5h.3” na rys. A111.

Odpowiedź nr 80.

Parametry warstw dla przegrody oznaczonej „S5h.3” na rys. A111 - Specyfikacja płyt warstwowych zgodnie ze STWIORB ST_B-09 - Prace elewacyjne.

Pytanie nr 81.

Czy zamawiający dopuszcza inne wymiary profilacji trapezowej płyt warstwowych niż przedstawione na rys. A132, rys. A406. Przedstawiony na rys. A132, rys. A406 wymiary faworyzują jednego dostawcę, co stoi w sprzeczności z zasadą uczciwej konkurencji.

Odpowiedź nr 81.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Podane wymiary płyty trapezowej są przykładowe spełniające wymagania projektu.

Pytanie nr 82.

Prosimy o określenie czy drzwi oznaczone „D2.5” powinny posiadać odporność ogniową? Drzwi znajdują się w osi „4” w przegrodzie SW1/25 dla której została określona odporność ogniowa REI60.

Odpowiedź nr 82.

Drzwi D2.5 w osi 4 nie wymagają odporności ogniowej.

Pytanie nr 83.

Czy kliny spadkowe na dachu oznaczonym jako D1 Stropodach pełny tradycyjny dla budynku biurowo-magazynowego, portierni, zaplecza sanitarnego, budynku stacji trafo i agregatu, śmietnika były uwzględniane w obliczeniach cieplnych? Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie klinów spadkowych ze styropianu?

Odpowiedź nr 83.

Na dachu oznaczonym, jako D1 Stropodach pełny tradycyjny dla budynku biurowo-magazynowego, portierni, zaplecza sanitarnego, budynku stacji trafo i agregatu, śmietnika do wyceny należy przyjąć kliny spadkowe zgodnie z projektem wykonawczym.

Pytanie nr 84.

Prosimy o podanie parametrów termicznych wełny mineralnej elewacyjnej stanowiącej izolację termiczną ścian budynku zaplecza sanitarnego (rys.A303) opisanej w układzie warstw oznaczonym jako Sz1/45, Sz1/41, Sz1/A.

Odpowiedź nr 84.

Parametry termiczne wełny mineralnej elewacyjnej: $\lambda D = 0,035 [W/m \cdot K]$.

Pytanie nr 85.

Prosimy o podanie parametrów termicznych wełny mineralnej elewacyjnej stanowiącej izolację termiczną ścian budynku śmietnika (rys. A602) opisanej w układzie warstw jako Sz1/29, Sz1/26a

Odpowiedź nr 85.

Parametry termiczne wełny mineralnej elewacyjnej: $\lambda D = 0,035 [W/m \cdot K]$.

Pytanie nr 86.

Prosimy o podanie parametrów termicznych wełny mineralnej elewacyjnej stanowiącej izolację termiczną ścian budynku stacji trafo (rys. A703) opisanej w układzie warstw jako Sz1/38, Sz1A.

Odpowiedź nr 86.

Parametry termiczne wełny mineralnej elewacyjnej: $\lambda D = 0,035 [W/m \cdot K]$.

Pytanie nr 87.

Prosimy o podanie parametrów termicznych wełny mineralnej elewacyjnej stanowiącej izolację termiczną ścian budynku magazynu materiałów zagrożonych wybuchem (rys. A503) opisanej w układzie warstw oznaczonym jako S2/38.

Odpowiedź nr 87.

Parametry termiczne wełny mineralnej elewacyjnej: $\lambda D = 0,035 [W/m \cdot K]$.

Pytanie nr 88.

W opisie technicznym projektu wykonawczego architektury podano, że rynny i obróbki blacharskie należy wykonać z blachy tytan-cynk. Prosimy o podanie grubości tej blachy.

Odpowiedź nr 88.

Rynny i obróbki blacharskie należy wykonać z blachy tytan-cynk - Min. 0,7 mm.

Pytanie nr 89.

Prosimy o udostępnienie rysunku zawierającego rozwiązanie detalu obróbki blacharskiej attyki.

Odpowiedź nr 89.

Detal rozwiązania obróbki blacharskiej attyki jest elementem projektu warsztatowego, który należy przedstawić do akceptacji Zamawiającego oraz Projektanta.

Pytanie nr 90.

W pkt 8.8 opisu technicznego do projektu wykonawczego konstrukcji napisano „Konstrukcję stalowe przewidziane do zabezpieczenia antykorozyjnego i przeciwogniowego należy zabezpieczyć odpowiednim antykorozyjnym zestawem malarskim i farbami pęczniającymi zgodnie z punktem 5.2”. W odniesieniu do pkt. 5.2 w/w opisu technicznego prosimy o wyjaśnienie Projektanta – jakie elementy konstrukcji stalowej Projektant rozumie jako główna konstrukcja nośna, a jakie elementy to konstrukcja dachu? Prosimy o wyjaśnienie do jakiej odporności należy zabezpieczyć poszczególne elementy konstrukcji stalowej w części magazynowej budynku biurowo-magazynowego, garażu dla samochodów zatrzymanych, magazynu towarów zagrożonych

Odpowiedź nr 90.

Główną konstrukcją nośną magazynu stanowią słupy żelbetowe utwierdzone w fundamentach. Dźwigary dachowe, płatwie i stężenia stanowią w tym przypadku konstrukcję dachu. W przypadku budynku administracyjnego, portierni oraz budynku zaplecza sanitarnego główną konstrukcją nośną stanowi monolityczna konstrukcja żelbetowa.

Pytanie nr 91.

Prosimy o informację ilu przeszłowy arkusz blachy trapezowej przyjęto do obliczeń dla poszczególnych obiektów

Odpowiedź nr 91.

W obliczeniach przyjęto blachę 2-prześłową.

Pytanie nr 92.

Na rys.A501 „MAGAZYN MAT. ZAGR. WYBUCH. RZUT PARTERU” wskazano ryglówkę, dla przegrody z siatki stalowej na profilach stalowych, należy wykonać wg branży konstrukcyjnej. Projekt wykonawczy konstrukcji nie zawiera wytycznych co do wykonania ryglówki dla tej przegrody. Prosimy zatem o udostępnienie kompletnej dokumentacji konstrukcji wsporczej dla tej przegrody celem jest wycenienia.

Odpowiedź nr 92.

Ryglówka jest elementem projektu warsztatowego wykonywanego przez wykonawcę i przedkładanego do akceptacji Zamawiającego oraz Projektanta.

Pytanie nr 93.

Dla budynku portierni, zaplecza sanitarnego, budynku stacji trafo i agregatu, śmietnika podano, że ścianę oznaczoną jako należy wykonać jako ścianę murowaną z bloczku 25cm, klasa wg konstrukcji. Natomiast opis techniczny projektu wykonawczego konstrukcji w pkt. 4.5 podaje ściany budynku należy wykonać z bloczków silikatowych gr. 24cm. Prosimy o jednoznaczne określenie z jej grubości bloczków silikatowych i jakiej klasy należy wykonać ściany wyżej wymienionych obiektów.

Odpowiedź nr 93.

Ścianę budynków należy wykonać z bloczku silikatowego grubości 25cm - klasa wytrzymałości na ściskanie 25 MPa.

Pytanie nr 94.

Prosimy o informację z jakiego materiału i jakiej klasy bloczki należy przyjąć do wyceny dla ścian działowych w budynku stacji trafo i agregatu. Na rys. A703 układ warstw oznaczony jako „Sw1/15” podano jedynie, że powinny być to bloczki 15cm.

Odpowiedź nr 94.

Ściany działowe w budynku stacji trafo i agregatu z bloczków silikatowych o klasie wytrzymałości na ściskanie 15 MPa.

Pytanie nr 95.

Prosimy o udostępnienie kompletnego projektu wykonawczego konstrukcji stalowej szybu windowego uwzględniającego przyjęte przez Projektanta parametry windy. Brak jest w projekcie

Odpowiedź nr 95.

Konstrukcja stalowa szybu dźwigowego platformy dla niepełnosprawnych jest częścią tego urządzenia, wycenianym przez producenta platformy.

WYJAŚNIENIE NR 53**Pytanie nr 1.**

Branża budowlana:

ARCHITEKTURA: Prosimy o jednoznaczne określenie sposobu wykończenia ścian części magazynowej budynku administracyjno-magazynowego.

Odpowiedź nr 1.

Wykończenie ścian w części magazynowej:

Elementy żelbetowe monolityczne oraz szkieletowe G-K wykończyć poprzez malowanie - zmywalną, odporną na uszkodzenia mechaniczne i działanie środków dezynfekujących farbą lateksową w kolorze RAL 9018. Ściany w pom. H03, H.04, H.05, H.06, H.06a wykończyć płytkami gresowymi.

Płytki gresowe - sanitariaty

Charakterystyka techniczna płytek:

Powierzchnia naturalna

Wymiary 19,7x119,7cm;

Układane w formie mozaiki

Klasa ścieralności: 5

Kolor biały, nieregularny

Wszystkie wykończenia ścian do wysokości stropu konstrukcyjnego. Przed realizacją należy przedstawić próbki materiałowe oraz kolorystyczne do akceptacji przez Projektanta oraz Zamawiającego.

Pytanie nr 2.

ARCHITEKTURA: W związku z uzupełnioną dokumentacją projektową: ” Specyfikacja wyposażenia regały-magazyn 1: format docx; pdf ” prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie nadal pozostaje poza zakresem zamówienia, zgodnie z SIWZ pkt 3 (Opis przedmiotu zamówienia) „Uwaga: Wyposażenie zawarte w Dokumentacji projektowej tj.: Przedmiary: nazwa pliku: 1812.A

PR Wyposażenie, Nazwa Opracowania: 1812/PW/A - będzie przedmiotem odrębnego postępowania”.

Odpowiedź nr 2.

Regały określone w uzupełnionej dokumentacji projektowej Modyfikacją nr 2 SIWZ tj. ”Specyfikacja wyposażenia regały-magazyn 1: format docx; pdf” udostępnione w pliku 5/2 poz. 4 objęte są przedmiotem zamówienia. Regały należy uwzględnić w wycenie oferty.

Pytanie nr 3.

Branża drogowa:

Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o SST dla warstwy ulepszonego podłoża gr. 30 cm przy użyciu recyklera.

Odpowiedź nr 3.

Warstwa stabilizacji gr. 30cm pod geomateracem jest warstwą pomocniczą umożliwiającą wykonywanie dalszych warstw. Badania nie są przewidywane na warstwie stabilizacji a dopiero na warstwie z kruszywa gr. 25 stanowiącej górę geomateraca - STWiORB D.02.01.01C tak więc nie ma potrzeby załączania specyfikacji dla samej warstwy stabilizacji.

Pytanie nr 4.

Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o parametry dla warstwy ulepszonego spoiwem hydraulicznym o grubości 25cm. (min wytrzymałość na ściskanie).

Odpowiedź nr 4.

Dla warstwy gr. 25cm należy postępować wg STWiORB nr D.04.05.01, tak jak dla warstwy mrozochronnej. Parametr wg pkt 5.5 tab.4.

WYJAŚNIENIE NR 56

Pytanie nr 1.

Instalacja okablowania strukturalnego.

Czy panele krosowe opisane na na rysunku "IE-1.01 - Schemat blokowy instalacji okablowania strukturalnego oraz elewacji szaf LAN" jako rezerwa mają być wyposażone w moduły Keystone czy mają to być panele niewyposażone?

Odpowiedź nr 1.

Panele krosowe opisane na na rysunku "IE-1.01 - Schemat blokowy instalacji okablowania strukturalnego oraz elewacji szaf LAN" (Panele rezerwowe) należy wyposażyć w moduły Keystone.

Pytanie nr 2.

Instalacja okablowania strukturalnego.

Jaki typ list zasilających ma być zastosowany w szafach? W dokumentacji opisowej występuje zapis: "listwa zasilająca 19" 1U 5x230V z filtrem przepięć" a w części rysunkowej "listwa zasilająca 3-fazowa 3x32A z filtrem i wyłącznikiem"

Odpowiedź nr 2.

W szafach ma być listwa zasilająca 19" 1U 5x230V z filtrem przepięć zgodnie z opisem.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące dla Wykonawców przy składaniu ofert.

Zamawiający informuje, że zmiana treści SIWZ jest wiążąca dla Wykonawców. Termin składania i otwarcia ofert tj. **23.03.2020 r.** pozostaje bez zmian.

Na oryginale pieczęć i podpis:

Z up. Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej
w Rzeszowie

Małgorzata Wiśniewska
Z-ca Dyrektora

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego: www.podkarpackie.kas.gov.pl.
2. A/a.