

Imię i Nazwisko osoby przeprowadzającej anonimizację
lub wyłączającej informacje z jawności: Grażyna Bender
Stanowisko służbowe: kierownik referatu
data dokonania wyłączenia: 05.05.2020r.

Skarbowa

Izba Administracji Skarbowej
w Rzeszowie
Referat Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji

**PROTOKÓŁ KONTROLI ZE STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTU
z dnia 09 października 2019 r.**

1. Kontrolą objęto następujący obiekt:
nazwa jednostki: **Urząd Skarbowy w Jasle**
adres jednostki: **ul. Staszica 3 Jasło;**
2. Kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej przeprowadzają przez:
- **..... – inspektor ds. ppoż. Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie,**
- **..... – inspektor ds. ppoż. Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie,**
3. Kontrolę przeprowadzono w obecności (przedstawiciel/e dysponenta obiektu):
- **..... – Starszy Specjalista;**
4. Stan własności ~~własność~~, TZ, ~~najem~~, ~~użyczenie~~*
5. Obiekt administrowany przez: **Izbę Administracji Skarbowej w Rzeszowie;**
6. Czy w obiekcie znajduje się aktualnie obowiązująca Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego w miejscu dostępnym dla służb? **TAK/NIE ***
uwagi: według wniosków pokontrolnych;
7. Czy w obiekcie na poszczególnych kondygnacjach znajdują się aktualnie obowiązujące plany ewakuacyjne stanowiące załącznik do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w miejscu dostępnym dla służb? **TAK/NIE ***
uwagi: brak uwag;
8. Czy obiekt jest wyposażony w oznaczenia ewakuacyjne i pożarowe zgodne z polskimi normami? **TAK/NIE ***
uwagi: brak uwag;
9. Czy dysponent obiektu posiada zaktualizowaną listę osób zapoznanych z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego? **TAK/NIE ***
uwagi: dysponent posiada oświadczenia dołączone do IBP;
10. Czy dysponent obiektu posiada zaktualizowaną listę osób odpowiedzialnych za ewakuację obiektu? **TAK/NIE ***
uwagi: brak uwag;
11. Czy dysponent posiada protokół z przeprowadzonej w ciągu ostatnich dwóch lat próbną ewakuacji obiektu? **TAK/NIE *;**
uwagi: brak uwag;
12. Czy dysponent obiektu posiada protokół z ostatniego przeglądu sprzętu ppoż. (gaśnice, hydranty, węże)? **TAK/NIE ***
uwagi: brak uwag;
13. Czy dysponent obiektu posiada protokół z ostatniego przeglądu oświetlenia awaryjnego? **TAK/NIE ***
uwagi: brak uwag;
14. Czy dysponent obiektu posiada protokół z ostatniego przeglądu wyłącznika głównego prądu? **TAK/NIE ***
uwagi: brak uwag;

15. Czy dysponent obiektu posiada protokół z ostatniego przeglądu wyłącznika głównego gazu? TAK/NIE.*
uwagi: brak uwag;
16. Czy dysponent obiektu posiada protokół z ostatniego przeglądu przewodów kominowych? TAK/NIE.*
uwagi: brak uwag;
17. Czy dysponent obiektu posiada protokół z ostatniego przeglądu detektora gazu (GAZEX)? TAK/NIE.*
uwagi: brak instalacji;
18. Czy dysponent obiektu posiada protokół z ostatniego przeglądu pieca gazowego? TAK/NIE.*
uwagi: brak uwag;
19. Czy dysponent obiektu posiada protokół z ostatniego przeglądu SSP? TAK/NIE.*
uwagi: brak uwag;
20. Czy drogi ewakuacyjne są drożne? TAK/NIE.*
uwagi: brak uwag;
21. Czy wyjścia ewakuacyjne są drożne i dostępne? TAK/NIE.*
uwagi: drzwi ewakuacyjne w piwnicy zamknięte na stałe;
22. Kontrolujący ~~nie wnosi~~/wnosi * zastrzeżenia dot. stanu ochrony przeciwpożarowej w obiekcie;
23. Wnioski pokontrolne

Zgodnie § 6 pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów należy umieścić IBP w miejscu łatwo dostępnym dla służb ratunkowych. Jednocześnie należy umieścić na poszczególnych kondygnacjach plany ewakuacji. W związku z brakiem drożności wyjścia ewakuacyjnego na kondygnacji piwnicy, należy zakupić skrzynkę na klucz umożliwiający natychmiastowe otwarcie drzwi w razie konieczności ewakuacji z obiektu. Zaleca się cyklicznie (raz na 3 miesiące) przegląd oświetlenia awaryjnego oraz dokumentowanie tej czynności.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1.

2.

(data i podpisy osób kontrolujących obiekt)

1.

(data i podpisy osób uczestniczących w czynnościach kontrolnych)

Zapoznałem się z treścią protokołu: 29.01.2020r.
(data i podpis dysponenta obiektu)

2020-01-23

Zapoznałem się z treścią protokołu:
(data i podpis Kierownika Referatu Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji)

Zapoznałem się z treścią protokołu:
(data i podpis Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie)